



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.2.585.2025



Żywiec, dnia 1 października 2025r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu 25 września 2025r. sprawozdań z badań próbek wody pobranej z wodociągu obiektu „Domki w Beskidach” w Zarzeczcu, ul. Beskidzka 93B w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2025-07-15	WL/2540/2025	kran w aneksie kuchennym
2025-09-09	WL/3303/2025	kran w kuchni

stwierdza:

- warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100ml (sprawozdanie z badań nr WL/2540/2025). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) liczba bakterii grupy coli powinna wynosić 0 jtk/100ml, jednak dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i Enterokoków (załącznik nr 1 część C tabela 1, lp. 1);
- przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj. Enterokoki, bakterii grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów (sprawozdanie z badań nr WL/2540/2025).

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. Agata Radkowska
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Józefa Szymońska

Otrzymują:

1. Domki w Beskidach - Stanisław Cader
ul. Nad Żylicą 2, 34-325 Łodygowice
2. Wójt Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice/e-PUAP/
3. a/a NS-HK



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasieńskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy
2025-10-07 podpis
2. Termin wykonania
☐ pilne
☐ do dnia
3. Sposób wykonania:
☐ rozmowa
☐ wykonanie prośby
☐ odp. do podpisu wójta
4. Powielić w liczbie
i przekazać do