

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 13 maja 2022 r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
NR NS-HK.903.2.143.2022**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego – Łodygowice; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny ul. Beskidzka 100 Zarzeczce, w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
28.04.2022r.	WL/864/2022	wyznaczony punkt czerpalny

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
3. NS-HK aa