

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91


Fax: 33 866-67-73

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.331.2023

Żywiec, dnia 28 lipca 2023r.



ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkt pobrania: SUW Bartoszowie w Łodygowicach, ul. Wajdów, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
18.07.2023 r.	OL/LW-261/2023	wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu chlorowni

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną mętność, tj. 2,8 NTU.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 lp. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) wartość mętności nie powinna przekraczać 1 NTU.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA

Inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

Zupoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
KIEROWNIK  
HIGIENY KOMUNALNEJ  
mgr inż. Urszula S.

p. Głuch

RIP W. Uja w z G
1. Komórka (osoba) wyznaczona do załatwienia sprawy 2023-08-08 podpis
2. Termin wykonania <input type="checkbox"/> pilne <input type="checkbox"/> do dnia .....
3. Sposób wykonania: <input type="checkbox"/> rozmowa <input type="checkbox"/> wykonanie prośby <input type="checkbox"/> odp. do podpisu wójta
4. Powielić w liczbie ..... i przekazać do .....

Otrzymują:

- Eco Team Service Sp. z o. o.  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa